Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
"Евпаторийский психоневрологический диспансер"

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом главного врача ГБУЗ РК "ЕПНД"
от 09.01.2017 года № 22/15/01.07

ОБЩЕОБЪЕКТОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1

О мерах пожарной безопасности в ГБУЗ РК "Евпаторийский психоневрологический диспансер"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная инструкция распространяется на территорию, здания, сооружения, производственные, служебные, складские, подсобные и другие помещения учреждения и устанавливает основные требования по обеспечению пожарной безопасности в них.
1.2. Инструкция является обязательной для изучения и выполнения всеми работниками учреждения.

2. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

2.1.Требования пожарной безопасности по содержанию территории

Ко всем зданиям и сооружениям, которые принадлежат учреждению, должен быть обеспечен свободный доступ.
Противопожарные разрывы между зданиями, сооружениями, открытыми площадками должны соответствовать требованиям строительных норм, их не разрешается загромождать, использовать для складирования материалов, оборудования стоянок автотранспорта.
Проезды и проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоисточникам, пожарному инвентарю должны бать всегда свободными, поддерживаться исправными и находиться в удовлетворительном состоянии в любое время года.
Запрещается уменьшать нормативную ширину проездов и проходов к зданиям, пожарным водяным источникам, пожарному инвентарю.
Запрещается стоянка транспорта на расстоянии менее 10 метров от въездных ворот, менее 5 метров от пожарных гидрантов, заборных устройств водяных источников, пожарного оборудования и инвентаря. В указанных местах должны быть установлены (вывешены) соответствующие знаки запрета.
Весь сгораемый мусор и отходы необходимо систематически выносить на специальные площадки (мусоросборники). Сжигание мусора на территории учреждения – **запрещается.**
На территории на видных местах должны быть размещены таблички с указанными на них порядка вызова пожарной охраны, знаки с указанием мест установки первичных средств пожаротушения.

2.2. Требования пожарной безопасности по содержанию зданий, сооружений, помещений

Для всех зданий, сооружений и помещений учреждения устанавливаются категории взрывопожарной и пожарной безопасности и класс зон по Правилам оборудования электроустановок. На входных дверях вышеуказанных помещений вывешиваются таблички с установленными категориями взрывопожарной и пожарной безопасности и класса зоны.
Все здания, сооружения и помещения должны своевременно очищаться от горючего мусора и постоянно содержаться в чистоте.
Размещение в помещениях мебели и оборудования следует осуществлять таким образом, чтобы обеспечивался свободный эвакуационный проход к двери выхода из помещения. Напротив дверного проёма должен оставаться проход шириною, которая равна ширине двери , но не меньше 1 метра.
Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться наружу.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ забивать наглухо двери эвакуационных выходов.

Эвакуационные пути (проходы, коридоры, вестибюли, лестничные марши) и выходы должны постоянно содержаться свободными, ничем не загроможденными.
Не допускается снимать с дверей устройства для самозакрывания, фиксировать такие двери в открытом положении, хранить, в том числе, временно, инвентарь и разные материалы в тамбурах выходов, в шкафах (нишах) для инженерных коммуникаций, закрывать на замки и другие запоры, которые тяжело открываются внутри, внешние эвакуационные двери в случае нахождения в здании людей.
В случае необходимости установления на окнах помещений, где находятся люди, решеток последние должны раскрываться или сниматься. Устанавливать глухие (несъемные) решетки разрешается в кассе, складе и других помещениях, где это предусмотрено нормами и правилами.
Во время организации и проведения мероприятий с массовым нахождениям людей следует придерживаться таких правил:
- используемые помещения, которые обеспечены двумя эвакуационными выходами и соответствуют требованиям строительных норм, не имеют на окнах глухих решеток и в зданиях с горючими перекрытиями расположены не выше второго этажа;
– запрещается оборудование кладовых или других вспомогательных помещений под лестничными маршами;
– лица, которым поручено проведение таких мероприятий, перед началом обязаны тщательно осмотреть помещения и убедиться в готовности последних в противопожарном состоянии, в том числе в обеспечении необходимым количеством первичных средств пожаротушения, исправности средств связи;
– должно быть организовано дежурство членов добровольной пожарной команды;
– не разрешается заполнение помещений людьми свыше установленных проектом норм, загромождения проходов.
Здания и помещения должны быть обеспечены необходимым количеством огнетушителей согласно с требованиями Правил пожарной безопасности. Их следует располагать в легкодоступных местах (коридорах ,возле входов(выходов) из помещений таким образом, чтобы они не мешали во время эвакуации, была возможность прочитать маркировочные надписи на корпусе. Расстояние от наиболее удаленного места до места расположения огнетушителя не должна превышать 20 метров, но не менее двух на этаж.
Места нахождения огнетушителей обозначаются установленными знаками.
Зарядка и перезарядка огнетушителей должна выполняться согласно инструкции по их эксплуатации. Перезарядке подлежат огнетушители со сорванными пломбами. Все работники учреждения должны уметь пользоваться огнетушителями.
Чердаки, вентиляционные камеры, электрощитовые , воздухоотводы и другие технические помещения должны содержаться в чистоте, очищаться от пыли не менее 2 раз в год или после капитального ремонта, запрещается использовать их не по назначению (для хранения мебели, оборудования, посторонних предметов).
Двери чердаков и подвальных помещений, электрощитовых следует содержать закрытыми. На дверях этих помещений должно бать указано место нахождения ключей.
В случае перепланировки помещений, смены их функционального назначения необходимо поддерживаться противопожарных требований.
В складских помещениях хранение разных вещей и материалов должно осуществляться с учетом их пожаробезопасных, физико-химических способностей и совместимости.
Совместное хранение легковоспламенимых и горючих веществ с другими материалами, хранение кислот в местах, где возможно их слияние с веществами органического происхождения, НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ.
В складських помещениях материалы необходимо хранить на стелажах или укладывать в штабеля, оставляя между ними проходы не меньше 1 метра. Расстояние между стенами и штабелями должно бать не менее 0.8 метра.
Хранение материалов навалом и вплотную к батареям и трубам отопления не разрешается.
В подвальных помещениях не разрешается хранить и использовать легковоспламенимые и горючие вещества, баллоны с газом, карбид кальция и другие вещества и материалы, которые имеют повышенную взрывопожоробезопасность.
Помещения, где используются компьютеры необходимо оснащать их углекислотными огнетушителями. Персональне компьютеры после окончания работы на них необходимо отключать от электросети.

2.3. Меры пожарной безопасности во время использования открытого огня

Разведение костров, использование открытого огня на территории и в помещениях запрещается.

Газоэлектросварные и другие работы, которые связаны с использованием открытого огня, допускаются только с письменного разрешения главного врача.
Разрешение (наряд-допуск) на проведение огневих работ оформляется накануне проведения таких работ, который согласуется с начальником ДПД (ответственным за пожарную безопасность, инженером по охране труда).
К проведению огневих работ допускаются только квалифицированные работники, которые имеют при себе свидетельство газоэлектросварщика и талон о сдаче зачетов по правилам пожарной безопасности..
Проведение огневих работ разрешается только после выполнения мероприятий по обеспечению при исправном оборудовании. Проверка соответствия рабочего места противопожарному состоянию и проверка места проведения этих работ в течении 2 часов после их окончания, обеспечивается должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность в месте проведения огневих работ. Выполнение огневих работ немедленно прекращается по требованию лица, ответственного за безопасное проведения работ и органов государственного пожарного надзора.

2.4. Правила содержания технических средств противопожарной защиты

Здания и помещения должны оснащаться автоматическими установками пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения, техническими средствами оповещения о пожаре и средствами связи. Для содержания их в исправном состоянии проводятся такие мероприятия:
- техническое обслуживание; - материально – техническое (резервное) обеспечение; - отработка необходимой эксплуатационной документации.

2.5. Содержание инженерного оборудования

Силовые и осветительные электроустановки, электропроводка и другие потребители электроэнергии должны выполнятся и эксплуатироваться в соответствии с требованиями ПУЭ и Правил технической эксплуатации электроустановок (ПТЭУ).
Электросети, распределительные устройства, аппаратура, электрооборудование, а также предохранительные устройства разного типа, рубильники и другие пусковые устройства должны монтироваться на несгораемых основах.
Для общего включения силовых и осветительных сетей складских помещений, архива и других подсобных помещений необходимо установление аппаратов отключения снаружи указанных помещений на негорючих стенах.
Распределительные щиты, электродвигатели, электрооборудование и электроаппаратура должны периодически осматриваться, проверяться на герметичность и очищаться от пыли. Подсоединение новых потребителей электрической энергии должно проводиться с разрешения ответственного за эксплуатацию электрохозяйства с обязательным расчетом загруженности на электросети.
Неисправные электроаппаратура и приборы должны быть срочно отремонтированы или заменены на другие. Плавкие ставки предохранителей должны быть калиброванными с указанием на клейме номинального тока вставки. Использование самодельных некалиброванных плавких ставок запрещается.
Настольные лампы, вентиляторы, телевизоры, радиоприемники, холодильники и другие электроприборы должны включаться в сеть только через специальные штепсельные розетки и электрошнуры. Замеры сопротивления изоляции в силовых и осветительных сетях необходимо проводить не менее одного раза в год.
Запрещается устанавливать электробытовые приборы (телевизоры, холодильники и т.п.) в нишах мебели. В помещениях электроустановок должны использоваться углекислотные огнетушители.
После окончания работ необходимо отключить электрооборудование от электросети, если они в ночное время не эксплуатируются.
Обогрев помещений должен осуществляться оборудованием центрального отопления и промышленными обогревателями. Использование самодельных электрообогревателей запрещается.
Во время эксплуатации кондиционеров запрещается: - в случае установления кондиционера в оконном проёме использование в качестве опорных конструкций горючие элементы конструкций рам; - кустарно переделывать кондиционеры; - заменять трехполюсные штепсельные вилки на двухполюсные; - устанавливать кондиционеры во внутренних противопожарных перегородках и стенах.

2.6. Порядок осмотра, приведения в пожаробезопасное состояние и закрытия помещений, зданий после окончания работы

После окончания рабочего дня работники должны навести порядок на рабочем месте, закрыть окна и выключить электропитание приборов и оборудования, которыми они пользовались. Ответственный за пожарную безопасность в помещении после окончания работы обязан осмотреть его, убедиться в отсутствии нарушений, которые могут привести к пожару, проверить отключение электроприборов, оборудования и освещения.

2.7. Обязанности работников охраны (сторожей)

Несение охранной службы работниками охраны (сторожами) осуществляется по установленному порядку. Обязанности сторожей по контролю за соблюдением противопожарного режима определены в отдельной инструкции.

3. Обязанности и действия работников в случае пожара

В случае выявления признаков пожара работник, который их заметил, **обязан**:

3.1. Немедленно оповестить об этом в государственную пожарную охрану по телефону **-101** или **3 – 23 – 41**, указать при этом:- адрес, - количество этажей, - место возникновения пожара, - наличие людей, а также - свою фамилию;

3.2. Оповестить о пожаре непосредственного руководителя , администрацию– по телефону **6 -11 – 07**, а также пожарную добровольную дружину учреждения по телефону **3-01-60**;

3.3. Организовать оповещение людей о пожаре (голосом «ПОЖАР»);

3.4. Принять меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

3.5. Принять меры по тушению пожара с использованием имеющихся огнетушителей и других средств пожаротушения;

Руководитель (должностное лицо) и сотрудники учреждения, которым сообщили о возникновении пожара и прибыли к месту пожара **обязаны:**

- проверить , вызвана ли государственная пожарная охрана;

- отключить в случае необходимости электропотребители (электроэнергию) и вентиляцию;

- в случае угрозы жизни людей организовать их эвакуацию и их спасение, вывести за пределы небезопасной зоны всех работников, которые не принимают участие в ликвидации пожара;

- проверить осуществление оповещения людей о пожаре;

- обеспечить соблюдение техники безопасности работниками, которые принимают участие в тушение пожара;

- организовать встречу подразделений государственной пожарной охраны, оказывать им помощь в локализации и ликвидации пожара;

После прибытия на пожар подразделений государственной пожарной охраны должен быть обеспечен беспрепятственный доступ их к месту, где возник пожар.

Заместитель главного врача по безопасности –
ответственный за пожарную безопасность Ю.М. Присакарь

СОГЛАСОВАНО:

Специалист по охране труда А.И. Смирнов

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым
"Евпаторийский психоневрологический диспансер"

«УТВЕРЖДЕНО»
Приказом главного врача ГБУЗ РК "ЕПНД"
от « 9 » января 2017 года № 22/15/01.07

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3

О порядке действий работников в случае возникновении пожара и обеспечения быстрой эвакуации людей в ГБУЗ РК "Евпаторийский психоневрологический диспансер"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данная инструкция распространяется на территорию, здания, сооружения, производственные, служебные, складские, подсобные и другие помещения учреждения и устанавливает требования по обеспечению постоянной готовности объектов и работников к возникновению пожара, порядок действий в случае пожара и обеспечения быстрой эвакуации людей.
1.2. Инструкция является обязательной для изучения и выполнения всеми работниками учреждения

2. ОБЩИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

2.1. Все работники при принятии на работу должны проходить противопожарные инструктажи и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности с ознакомлением с планами эвакуации людей на случай пожара;
2.2. Не реже одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки всех задействованных согласно данной инструкции работников и практическое оценивание действий персонала по обеспечению быстрой эвакуации людей в случае пожара.
2.3. Все граждане, которые находятся в учреждении должны быть ознакомлены с основными требованиями пожарной безопасности (под роспись);
2.4. На всех этажах зданий, в пожароопасных помещениях должно быть вывешены на видном месте схематичный план индивидуальной эвакуации соответствующего этажа (помещения) с указанием эвакуационных выходов и путей к ним, мест размещения средств пожаротушения, а также необходимый пояснительный текст;
2.5. Дежурный персонал обязан иметь при себе комплект ключей от дверей эвакуационных выходов, знать порядок вызова пожарной охраны и действий в случае пожара;
2.6. Мебель необходимо размещать так, чтобы обеспечивался свободным эвакуационный проход до дверей для выхода из помещения;
2.7. Эвакуационные пути и выходы должны всегда содержаться свободными, нечем не загроможденными;
2.8. Светильники эвакуационного освещения должны быть обозначены надписью «ВЫХОД» белого цвета на зеленом фоне и включаться с наступлением сумерек, эвакуационные пути должны освещаться электрическим светом;
2.9. Все работники обязаны уметь пользоваться огнетушителями, другими имеющимися первичными средствами пожаротушения и знать места их размещения.

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

1. **При обнаружении пожара** (признаков горения), каждый работник **обязан**:
1.1. Немедленно сообщить об этом пожарной команде по телефону «**101**» или «**3-23-41**».
При этом необходимо сообщить точный адрес учреждения, указать этажность здания, обстановку на пожаре, наличие людей, существует ли опасность взрыва, а также сообщить свою фамилию;

Пример сообщения: **«По адресу улица Гоголя, дом 18, "Евпаторийский психоневрологический диспансер" (двухэтажное здание) – дым в коридоре. В помещениях есть люди. Сообщил Филимонов»**

1.2. Принять (по возможности) меры для эвакуации людей, тушения пожара и сохранности материальных ценностей;

1.3. Если пожар произошел в структурном подразделении, сообщить о возгорании руководителю подразделения по телефону: **3-01-60; 6-02-46; 3-32-71;3-12-61; 3-63-64** и главному врачу по телефону **6-11-07;**

1.4. При необходимости вызвать другие аварийные службы города (медицинскую - **103**, газоаварийную - **104**).

2. Руководитель структурного подразделения, прибывший к месту пожара, **обязан**:

2.1. Проверить вызвана ли пожарная команда (продублировать сообщение), поставить в известность главного врача ГБУЗ РК "ЕПНД"

2.2. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, используя для этого имеющиеся силы и средства подразделения;

2.3. Удалить за пределы опасной зоны всех работающих, не связанных с ликвидацией пожара;

2.4. Прекратить работы в здании (если это допускается технологическим процессом производства) кроме работ, связанных с ликвидацией пожара;

2.5. Произвести при необходимости отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), газа, остановку систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях и выполнить другие необходимые мероприятия способствующие предотвращению развитию пожара и задымленности здания (помещения);

2.6. Организовать встречу пожарных подразделений, оказать им помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара и установке автомобиля к водоисточнику;

2.7. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

2.8. Обеспечить соблюдение техники безопасности работникам, принимающим участие в тушении пожара.

3. По прибытии к месту возникновения пожара пожарного подразделения, предоставить им беспрепятственный доступ по территории учреждения.

4. После прибытия пожарного подразделения, руководитель структурного подразделения и персонал учреждения обязаны принимать участие в консультации руководителя тушения о конструктивных и технологических особенностях учреждения, где возник пожар, прилегающих строений и устройств, а также организовать привлечение сил и средств учреждения по осуществлению необходимых мер, связанных с ликвидацией пожара и предупреждения его развития.

4. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА, КОТОРЫЙ ВОЗНИК В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ

К действиям в случае пожара привлекаются все работника, которые находятся на своих рабочих местах.

До прибытия подразделений пожарной охраны действиями персонала по обеспечению быстрой эвакуации и тушения пожара руководит руководитель структурного подразделения или замещающее его лицо (старшее должностное лицо).

№ п/п	Действия в случае пожара	Обязанности ответственных лиц, последовательность действий	Должность, Ф.И.О. ответственных лиц
1	**Сообщение о пожаре**	Немедленно сообщить об этом пожарной команде по телефону «**101**» или «**3-23-41**». При этом необходимо сообщить точный адрес учреждения, указать этажность здания, обстановку на пожаре, наличие людей, существует ли опасность взрыва, а также сообщить свою фамилию; Пример сообщения: **«По адресу улица Гоголя, дом 18, "Евпаторийский психоневрологический диспансер" (двухэтажное здание) – дым в коридоре. В помещениях есть люди. Сообщил Филимонов»**	Работник, который первым обнаружил пожар

		главному врачу по телефону 6-11-07;	
2	**Подготовка к эвакуации**	Немедленно и спокойно сообщить персоналу о срочной эвакуации из помещения (этажа)	Руководитель подразделения или старшее должностное лицо подразделения
3	**Эвакуация людей**	Немедленно вывести людей из помещения коротким путем через не задымленный коридор, выход и лестничные марши. Осуществлять разделение потоков людей с использованием всех эвакуационных выходов с учетом места возникновения пожара. Эвакуация проводится по указанию руководителя подразделения. В случае прямой угрозы жизни людей эвакуация проводиться немедленно, не ожидая указаний. Убедиться, что в помещениях не осталось людей. Вывести эвакуируемых на безопасное место. Собрать их вместе в указанном руководителем месте.	Руководитель подразделения или старшее должностное лицо подразделения, назначенные работники подразделения
4	**Сверка эваку ированных по списку**	Пересчитать всех эвакуированных из помещении (этажа), поименно сверить их наличие по списку. В случае отсутствия кого-либо немедленно уточнить кто и где его видел последний раз т и сообщить об этом представителю пожарной охраны, который прибыл тушения пожара	Руководитель подразделения или старшее должностное лицо подразделения, назначенный работник подразделения
5.	**Тушение источника пожара до прибытия подразделений пожарной охраны**	После получения сообщения о пожаре работники должны(в случае отсутствия угрозы жизни людей) собраться возле средств пожаротушения на этаже, где возник пожар. Немедленно организовать тушение пожара с использованием огнетушителей и других средств пожаротушения. Тушение пожара проводиться работниками, которые не задействованы в эвакуации и спасении имущества.	Назначенные работники подразделения
6.	**Эвакуация материальных ценностей**	Если отсутствует прямая угроза жизни людей, эвакуируют в первую очередь – печати, штампы, важнейшую документацию, магнитные носители с информацией; - нетяжелые материальные ценности.	Назначенные работники подразделения
7.	**Встреча подразделений пожарной охраны**	Место встречи возле входа в здание. Работник, который встречает подразделение пожарной охраны обязан сообщить следующую информацию: - все ли люди эвакуированы из здания; - место возникновения пожара; - какое помещение горит, куда распространяется огонь и дым; Далее предоставлять информацию по требованию работников пожарной охраны.	Старшее должностное лицо подразделения, назначенный работник подразделения

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА, КОТОРЫЙ ВОЗНИК В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

К действиям в случае пожара привлекаются все работника, которые находятся на своих рабочих местах в ночное время (дежурный персонал).

До прибытия подразделений пожарной охраны действиями персонала по обеспечению быстрой эвакуации и тушения пожара руководит старшее должностное лицо дежурной смены.

№ п/п	**Действия в случае пожара**	**Обязанности ответственных лиц, последовательность действий**	**Должность, Ф.И.О. ответственных лиц**
1	**Сообщение о пожаре**	Немедленно сообщить об этом пожарной команде по телефону «**101**» или «**3-23-41**». При этом необходимо сообщить точный адрес учреждения, указать этажность здания, обстановку на пожаре, наличие	Работник, который первым обнаружил пожар

		Озвучить громким голосом сообщение: **«Тревога ! Срочная эвакуация»** Сообщить о загорании руководителю подразделения по телефону: 3-01-60; 6-02-46; 3-32-71; 3-12-61; 3-63-64 и главному врачу по телефону 6-11-07;	
2	**Подготовка к эвакуации**	Немедленно и спокойно сообщить персоналу о срочной эвакуации из помещения (этажа)	Руководитель подразделения или старшее должностное лицо подразделения
3	**Эвакуация людей**	Немедленно вывести людей из помещения коротким путем через не задымленный коридор, выход и лестничные марши. Осуществлять разделение потоков людей с использованием всех эвакуационных выходов с учетом места возникновения пожара. Эвакуация проводится по указанию руководителя подразделения. В случае прямой угрозы жизни людей эвакуация проводиться немедленно, не ожидая указаний. Убедиться, что в помещениях не осталось людей. Вывести эвакуируемых на безопасное место. Собрать их вместе в указанном руководителем месте.	Руководитель подразделения или старшее должностное лицо подразделения, назначенные работники подразделения
4	**Сверка эваку ированных по списку**	Пересчитать всех эвакуированных из помещении (этажа), поименно сверить их наличие по списку. В случае отсутствия кого-либо немедленно уточнить кто и где его видел последний раз т и сообщить об этом представителю пожарной охраны, который прибыл тушения пожара	Руководитель подразделения или старшее должностное лицо подразделения, назначенный работник подразделения
5.	**Тушение источника пожара до прибытия подразделений пожарной охраны**	После получения сообщения о пожаре работники должны(в случае отсутствия угрозы жизни людей) собраться возле средств пожаротушения на этаже, где возник пожар. Немедленно организовать тушение пожара с использованием огнетушителей и других средств пожаротушения. Тушение пожара проводиться работниками, которые не задействованы в эвакуации и спасении имущества.	Назначенные работники подразделения
6.	**Эвакуация материальных ценностей**	Если отсутствует прямая угроза жизни людей, эвакуируют в первую очередь – печати, штампы, важнейшую документацию, магнитные носители с информацией; - нетяжелые материальные ценности.	Назначенные работники подразделения
7.	**Встреча подразделений пожарной охраны**	Место встречи возле входа в здание. Работник, который встречает подразделение пожарной охраны обязан сообщить следующую информацию: - все ли люди эвакуированы из здания; - место возникновения пожара; - какое помещение горит, куда распространяется огонь и дым; Далее предоставлять информацию по требованию работников пожарной охраны.	Старшее должностное лицо подразделения, назначенный работник подразделения

5. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА, КОТОРЫЙ ВОЗНИК В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

К действиям в случае пожара привлекаются все работника, которые находятся на своих рабочих местах в ночное время (дежурный персонал).

До прибытия подразделений пожарной охраны действиями персонала по обеспечению быстрой эвакуации и тушения пожара руководит старшее должностное лицо дежурной смены.

№ п/п	**Действия в случае пожара**	**Обязанности ответственных лиц, последовательность действий**	**Должность, Ф.И.О. ответственных лиц**
1	**Сообщение о пожаре**	Немедленно сообщить об этом пожарной команде по телефону «**101**» или «**3-23-41**». При этом необходимо сообщить точный адрес учреждения, указать этажность здания, обстановку на пожаре, наличие	Работник, который первым обнаружил пожар

		людей, существует ли опасность взрыва, а также сообщить свою фамилию; Пример сообщения: **«По адресу улица Гоголя, дом 18, "Евпаторийский психоневрологический диспансер" (двухэтажное здание) – дым в коридоре. У помещениях есть люди. Сообщил Филимонов»** Озвучить громким голосом сообщение: **«Тревога ! Срочная эвакуация»** Сообщить о загорании руководителю подразделения по телефону: 3-01-60; 6-02-46; 3-32-71; 3-12-61; 3-63-64 и главному врачу по телефону 6-11-07;	
2	**Подготовка к эвакуации**	Немедленно и спокойно сообщить дежурному персоналу о срочной эвакуации из помещения (этажа)	Старшее должностное лицо дежурной смены
3	**Эвакуация людей**	Немедленно вывести людей из помещения коротким путем через не задымленный коридор, выход и лестничные марши. Осуществлять разделение потоков людей с использованием всех эвакуационных выходов с учетом места возникновения пожара. Эвакуация проводится по указанию руководителя подразделения. В случае прямой угрозы жизни людей эвакуация проводиться немедленно, не ожидая указаний. Убедиться, что в помещениях не осталось людей. Вывести эвакуируемых на безопасное место. Собрать их вместе в указанном руководителем месте.	Старшее должностное лицо дежурной смены, назначенные работники дежурной смены
4	**Сверка эваку ированных по списку**	Пересчитать всех эвакуированных из помещении (этажа), поименно сверить их наличие по списку. В случае отсутствия кого-либо немедленно уточнить кто и где его видел последний раз т и сообщить об этом представителю пожарной охраны, который прибыл тушения пожара	Назначенный работник дежурной смены
5.	**Тушение источника пожара до прибытия подразделений пожарной охраны**	После получения сообщения о пожаре работники должны(в случае отсутствия угрозы жизни людей) собраться возле средств пожаротушения на этаже, где возник пожар. Немедленно организовать тушение пожара с использованием огнетушителей и других средств пожаротушения. Тушение пожара проводиться работниками, которые не задействованы в эвакуации и спасении имущества.	Назначенные работники дежурной смены
6.	**Эвакуация материальных ценностей**	Если отсутствует прямая угроза жизни людей, эвакуируют в первую очередь – печати, штампы, важнейшую документацию, магнитные носители с информацией; - нетяжелые материальные ценности.	Назначенные работники дежурной смены
7.	**Встреча подразделений пожарной охраны**	Место встречи возле входа в здание. Работник, который встречает подразделение пожарной охраны обязан сообщить следующую информацию: - все ли люди эвакуированы из здания; - место возникновения пожара; - какое помещение горит, куда распространяется огонь и дым; Далее предоставлять информацию по требованию работников пожарной охраны.	Старшее должностное лицо дежурной смены, назначенный работник дежурной смены

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ПОРЯДОКУ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

6.1. Во время спасения потерпевших и во время тушения пожара соблюдать следующие меры:

6.1.1. Перед входом в горящее помещение, укрыться с головою мокрым покрывалом, плотной тканью;

6.1.2. Дверь в задымленное помещение открывать осторожно, прикрывая корпус тела дверным полотном, чтоб избежать вспышки от быстрого воздействия свежего воздуха;
6.1.3. В сильно задымленном помещении передвигаться ползком или согнувшись;
6.1.4. Для защиты от угарного газа (по возможности) дышать через сложенную ткань;
6.1.5. Если возникло возгорание одежды, лечь(упасть) на пол и перекатываться для сбития пламени (бегать –нельзя);
6.1.6. Увидев человека в одежде, которая горит, следует накинуть не неё покрывало и плотно прижать;
6.1.7. Во время тушения пожара использовать огнетушители, а также другие имеющиеся средства пожаротушения (воду, песок, землю, покрывала). Огнегасящие вещества направлять в места интенсивного горения – не в пламя, а на поверхность, которая горит. Если горит вертикальная поверхность, воду подавать в её верхнюю часть.

6.2. Рекомендации по оказанию первой медицинской помощи при ожогах:

6.2.1. Первая помощь должна быть направлена на устранение воздействия высокой температуры на потерпевшего. Потерпевшего уложить в горизонтальное положение, быстро погасить одежду, которая горит, каким – либо способом (накрыть покрывалом, залить водой);
6.2.2. В случае небольших ожогов (1 степени) необходимо подставить опаленное место под струю холодной воды и держать до утихания боли, а потом смазать пораженный участок спиртом или одеколоном, не накладывая повязки;
6.2.3. В случае сильных ожогов и появления пузырей необходимо наложить на них стерильную антисептичную повязку (в случае её отсутствия использовать чистое полотенце, простынь);
6.2.4. В случае больших ожоговых поражений кожи необходимо вызвать скорую помощь, укутать потерпевшего чистыми полотенцами, простынями, дать обезболивающие препараты и большое количество жидкости (чаю, минеральной воды);
6.2.5. При сильных ожогах **Запрещается** :
- обрабатывать кожу спиртом или одеколоном;
- прокалывать пузыри, которые появились;
- смазывать кожу жиром, зеленкой, крепким раствором марганца, засыпать порошками;
- срывать прилипшие к месту ожога части одежды, касаться до них руками;
- позволять потерпевшему самостоятельно передвигаться;
- поливать пузыри и обугленную кожу водой.

Заместитель главного врача по безопасности,
ответственный за пожарную безопасность Ю.М. Присакарь

СОГЛАСОВАНО:
Специалист по охране труда А.И. Смирнов